

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области  
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «ТКТС»)

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор



*В.Н.Тамочкин*  
«15» августа 2023 г.

**ПЛАН**

мероприятий по устранению выявленных нарушений в результате проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области (Уведомление о проверке от 08.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП, Решение о проведении проверки от 08.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП). Предмет проверки: соблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Предписание от 14.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП об устранении нарушений обязательных требований.

№п/п	Адрес здания (помещения)	Наименование мероприятий	Нормативный документ	Сроки устранения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	г. Тюмень, ул. Малиновского, 7	Обеспечить автоматическое дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи	ч.7.гл.19, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	<i>Выполнено</i>
		Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	<i>Выполнено</i>
		Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены, при эксплуатации сверх срока службы	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	<i>Выполнено</i>

	Обеспечить ширину эвакуационного выхода из спортзала не менее 1,2 метра (фактически 0,70 см)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст.б, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13 130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Произведен расчет ПротиВопожарн-го риска
	Помещение серверной отделить противопожарными перегородками 1-го типа	п. 1 ч.2 ст. 1, ч.3 ст.4, ч. 1 ст.б, ст. 88 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
2.	Обеспечить отсутствие мебели на путях эвакуации в тамбуре (открыть эвакуационный выход)	п.27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено



	эвакуационных выходов из здания	№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации		Заведующий АХО	
	Обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток	п.14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Разместить огнетушители в соответствии с планом эвакуации	п.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
г. Тюмень, ул. Станционная, 34	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	Выполнено

Дрыгин Александр Сергеевич, 909 741 5393, /3452/ 500-883 доб. 302  
Заведующий АХО  
oho-tkts@mail.ru