

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области  
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «КТТС»)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.Н.Тамочкин

15 » августа 2023 г.

**ПЛАН**

мероприятий по устранению выявленных нарушений в результате проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области (Уведомление о проверке от 08.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП, Решение о проведении проверки от 08.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП). Предмет проверки: соблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Предписание от 14.08.2023 № 2308/009-72/251-В/УВП об устранении нарушений обязательных требований.

№п/п	Адрес здания (помещения)	Наименование мероприятия	Нормативный документ	Сроки устранения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	г. Тюмень, ул. Малиновского, 7	Обеспечить автоматическое дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи	ч.7.гл.19, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
		Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
		Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены, при эксплуатации сверх срока службы	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	

	Обеспечить ширину эвакуационного выхода из спортзала не менее 1,2 метра (фактически 0,70 см)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст.б, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13 130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
	Помещение серверной отделить противопожарными перегородками 1-го типа	п. 1 ч.2 ст. 1, ч.3 ст.4, ч. 1 ст.б, ст. 88 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
2.	Обеспечить отсутствие мебели на путях эвакуации в тамбуре (открыть эвакуационный выход)	п.27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	
	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	до 28.08.2023	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	

	эвакуационных выходов из здания	№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Заведующий АХО	
	Обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток	п.14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	до 28.08.2023
	Разместить огнетушители в соответствии с планом эвакуации	п.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	до 28.08.2023
	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	до 28.08.2023
	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из здания	п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	до 28.08.2023
г. Тюмень, ул. Станционная, 34	Оформить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Дрыгин Александр Сергеевич, Заведующий АХО	до 28.08.2023

Дрыгин Александр Сергеевич, 909 741 5393, /3452/ 500-883 доб. 302  
Заведующий АХО  
oho-tkts@mail.ru